E-mail- ee6upjn_vns@yahoo.com
दूरभाषः कार्यालय– 0542–2505203

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम, वाराणसी।
65, बी कैण्टोनमेंट नदेसर (टी0वी0 टावर के पास) वाराणसी – 221002

पत्रांक– 1460 / अनुपालन आख्या / 76 दिनांक– 30-10-2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषयः– <u>दैनिक भाष्कर समाचार पत्र में प्रकाशित निगेटिव न्यूज के संबंध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भाष्कर समाचार पत्र में प्रकाशित निगेटिव न्यूज संदर्भ में आख्या निम्नानुसार है–

क्र. सं.	संदर्भ	सही/ गलत	आख्या	समय सीमा
1	2	3	4	5
1	जल जीवन मिशन की टंकी से कीड़े वाला पानीः जगा पट्टी में सप्लाई ठप, ग्रामीण में गुस्सा, अधिकारियों ने जॉच शुरू की।	सही	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर विकास खण्ड सेवापुरी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जगा पट्टी से सम्बन्धित है। उक्त ग्राम में ग्राम पंचायत द्वारा सीवर लाइन डालते समय पाइप लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गई थी, जिसकी मरम्मत ग्राम पंचायत द्वारा ही किया गया था। परन्तु ज्वाइटिंग ठीक से न होने के कारण गन्दे पानी की शिकायत प्राप्त हुई है। वर्तमान में फर्म द्वारा क्षतिग्रस्त पाइप लाइन का मरम्मत कर शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जा रही है।	–

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0– / अनुपालन आख्या / दिनांक–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (वा0क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।

अधिशासी अभियन्ता