



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम,
भुजौली कालोनी, देवरिया-274001

पत्रांक 1703 / कार्य-08 / 284

दिनांक - 15/09/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:—समाचार पत्र “दैनिक भाष्कर” में प्रकाशित शीर्षक “जल जीवन मिशन के लिए अच्छी सड़कें तोड़ी: पाइप बिछाने के बाद मरम्मत नहीं हुई, अब आवागमन में परेशानी” के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र “दैनिक भाष्कर” में “जल जीवन मिशन के लिए अच्छी सड़कें तोड़ी: पाइप बिछाने के बाद मरम्मत नहीं हुई, अब आवागमन में परेशानी” शीर्षक से प्रकाशित खबर के अन्तर्गत पेयजल योजना हेतु पेयजल आपूर्ति संचालित कराने सम्बन्धित खबर प्रकाशित हुई है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि विकास खण्ड बनकटा के टोला अहिबरन राय ग्रामीण पाइप पेयजल योजना पर ट्रान्सफार्मर खराब होने के कारण जलापूर्ति बन्द है ट्रान्सफार्मर बदलने के लिए विद्युत विभाग से सम्पर्क किया गया है। विभाग के स्टोर में अभी ट्रान्सफार्मर उपलब्ध नहीं है। ट्रान्सफार्मर उपलब्ध होने पर शीघ्र ही लगाकर पेयजल योजना से जलापूर्ति संचालित करा दी जायेगी एवं टुटी एवं धंसी हुई सड़कों को 15 दिवस के अन्दर ठीक करा दिया जायेगा।

भवदीय

(अखिल आनन्द)

अधिशाली अभियन्ता

पृ० सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित सहा०अभि०/जूनि०इंजी०।
2. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा को योजना पर दी गयी समयावधि में पेयजल आपूर्ति संचालित करना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता